

Bij de beslissing naar het volume van de regenwaterput is er niet enkel de stedenbouwkundige verordening i.v.m. hemelwaterputten (die een volume van 2.500l per 50m<sup>2</sup> horizontaal dakoppervlak voorschrijft) maar wordt de keuze ook beïnvloed door het te voorziene gebruik/verbruik van het regenwater. Houdt er bovendien rekening mee dat het verbruikt volume het hoogst is in de droogste periode van het jaar (zorg dus voor een voldoende groot reserve).

**Horizontale dakoppervlakte :**

kleiner dan 100 m<sup>2</sup> => een hemelwaterput van 3000 liter of meer.

tussen 100 en 150 m<sup>2</sup> => een hemelwaterput van 5000 liter of meer.

tussen 150 en 200 m<sup>2</sup> => een hemelwaterput van 7500 liter of meer.

Voor grotere dakoppervlaktes geldt de regel 5000 liter per 100m<sup>2</sup> horizontale dakoppervlakte.